

			
Utføres	Drøftes	Ikke aktuelt	HMS- og MHV-momenter ved planlegging og gjennomføring
<b>Lover og forskrifter</b>			<a href="#">Helsetips!</a>
			Er lover og forskrifter som gjelder for <a href="#">ansatte</a> innarbeidet i planene?
			Er lover og forskrifter som gjelder for <a href="#">barn</a> innarbeidet i planene?
<b>Lydberegning</b>			
			Utføres <a href="#">lydberegninger</a> i prosjekteringsfasen slik at nødvendige tiltak kan iverksettes mot innvendig og utvendig støy?
<b>Overflater generelt</b>			
			Vurderes det å velge/utforme gulv og <a href="#">betongflater</a> slik at skrapelyd fra stoler oa. ikke forplanter seg til andre rom?
			Vurderes det å velge takplater som har vaskbar kvalitet?
			Vurderes takplater av mineralull med gode <a href="#">lydabsorberende egenskaper</a> ?
			Blir hull og kuttkanter i lydabsorberende tak- og veggplater forseglede slik at fiber ikke frigjøres til romlufta?
			Vurderes det av renhold og miljømessige hensyn å felle tilluftsventiler i tak inn i himlingsplater av metall?
<b>Lydisolasjon for å hindre samtale- og lydoverføring</b>			
			Blir det iverksatt tiltak for redusere uønsket lyd fra rom til rom? (gjelder hele bygget)
			Blir kontorarbeidsplasser tilrettelagt slik at samtaler kan føres uforstyrret?
			Blir skillevegger ført til tak over himling i de rom der det skal gjennomføres taushetsbelagte samtaler eller rom der det er store krav til liten lydgjennomgang? Eks. stillerom
<b>Lydoverføring og vibrasjon fra teknisk utstyr</b>			
			Blir teknisk rom plassert i god avstand fra rom som benyttes av barn?
			Blir teknisk utstyr fundamenteres slik at vibrasjon og lydoverføringer unngås?
			Blir luftinntak og avkast fra ventilasjonsanlegg plassert slik at det ikke forstyrrer andre aktiviteter?
			Er det ekstra fokus på vibrasjon og lydforplantning i konstruksjonen ved plassering av teknisk utstyr på tak og loft?
<b>Avdelingen</b>			
Ved utforming av avdelingen bør det tas hensyn til støy som skapes fra brukerne i rommet.			
			Er det tenkt på hvordan støy fra bestikk, kopper, kar og annet utstyr kan minimaliseres?
			Er støy fra stoler og bord i bevegelse vurdert?
			Er det tenk på at barn prater og ler under måltidet?
			Blir teknisk utstyr som støyer (vannkjølere med mer.) plassert i avstand fra sittesoner/-grupper?
			Er det tenkt på antall og egnet plassering og bruk av <a href="#">lydabsorbenter</a> ?

<b>Egne erfaringer (ideene overføres til <a href="#">HMS -momenter</a> )</b>			
<b>Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet for videre arbeid etter ukryssing av de enkelte punktene.</b>			
3. Lyd/støy. Rev. 01.01.06 © Husbanken, Larvik kommune og SINTEF Energiforskning			